ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht

Nummer	17-003275-PR08 (NW-A01-0203-de-01)
Inhaber	profine GmbH International Profile Group Mülheimer Str. 26 53840 Troisdorf Deutschland
Produkt	Einflügeliges Drehkippfenster mit Schwelle
Bezeichnung	Lieferbezeichnung: KBE 70 / KÖMMERLING 70 / TROCAL 70
Details	Hersteller profine GmbH, Kömmerling Kunststoffe - Pirmasens; Material Polyvinylchlorid hart (PVC-U); Öffnungsrichtung DIN rechts, nach innen; Außenmaß (B x H) 1174 mm x 2574 mm
Besonderheiten	Die Schlagregendichtheit wurde mit zusätzlicher Bodensimulation (reduzierte Steighöhe) durchgeführt.

Ergebnis

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12	Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03	Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11	Bedienungskräfte nach EN 13115:2001-07	Mechanische Beanspruchung nach EN 13115:2001-07
4	**C5/B5**	**9A**	**1**	**4**

ift Rosenheim
17.05.2018

Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Bauteilprüfung

Maximilian Denkl
Prüfingenieur
Bauteilprüfung

Grundlagen *)
EN 14351-1:2006+A2:2016-09
*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 17-003275-PR08 PB-A01-0203-de-01

Darstellung

Verwendungshinweise

Der Nachweis kann zur Erstellung der Leistungserklärung entsprechend der Bauproduktenverordnung 305/2011/EU verwendet werden. Die Ergebnisse gelten für den in EN 14351-1, Anhang E geregelten direkten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check

www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: CA1-9BFE9

Ve-PB1-4172-de/ (01.08.2017